



ПМ № 38230061000206046642 от 10.05.2023 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А

тел: 8(39546) 5-60-22, 5-65-78, факс: 8(39546) 5-56-51, e-mail: ondcher@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 312/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Открытая (сменная)
школа г. Черемхово», в лице законного представителя юридического лица, директора

Гараниной Галине Михайловне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение плана проведения профилактических визитов в рамках реализации
плана мероприятий по профилактике Главного управления МЧС России по Иркутской
области на 2023 год, в период с "18" мая 2023 г., 09 час. 30 мин. по "18" мая 2023 г.,
10 час. 30 мин, государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и
Черемховского района по пожарному надзору Яковлевой Галиной Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля», ввиду включения контролируемого лица в программу
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на
2023 год в соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» проведен профилактический визит в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа г. Черемхово», юридический адрес: 665401, область Иркутская, город, Черемхово, проезд, Пушкина, 14., фактическое осуществление деятельности: 665401, область Иркутская, город, Черемхово, проезд, Пушкина, 14.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал законный представитель юридического лица, директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа г. Черемхово» Гаранина Галина Михайловна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п / п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
665401, область Иркутская, город, Черемхово, проезд, Пушкина, 14				
1	Кабели системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают ее работоспособность в условиях пожара, так как проложены в горячем кабель-канале, также тип исполнения кабельного изделия не является огнестойким, не распространяющим горение.	ст.4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 9.6-12.7 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 3.9 НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.12.2023	
2	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения ручных пожарных извещателей.	ст.4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.36 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 года N 1479 (ред. от. 24.10.2023 г. № 1885) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2023	
3	На фасаде здания отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного	п. 48 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 года N 1479 (ред. от. 24.10.2023 г. № 1885) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2023	

водоснабжения.			
----------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «Открытая (сменная) школа г. Черемхово»

Гаранина Г.М

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Черемхово,

г. Свирску и Черемховскому району,

капитан вн. сл. Яковлева Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

« » мая 2023г.